

ACHTUNG: Wichtiger Hinweis

SPERRE FÜR ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHE, LAIENBEDIENBARE ANLAGEN IM VERSORGUNGSGBIET DER WIENER NETZE (UMBAU 61005 -> ET08-EVZL)

ALLGEMEINE INFORMATION

Laut den Technischen Ausführungsbestimmungen (TAB) der Wiener Netze (Ausgabe Jänner 2020) ist ab 01.Mai.2020 Folgendes zu beachten:

„Aus Sicherheitsgründen sind Hauptsicherungskästen (Kunststoffausführung und typen-geprüft) im Kabelnetz und öffentlich zugängliche Freileitungshauptsicherungskästen (HSK-Kunststoffausführung) mit einem Zylinderschloss ET08 (siehe Anhang), je nach Ausführung ET08-EHSK oder ET08-EVZL, so zu versperren, dass der unbefugte Zutritt ausgeschlossen ist.“

„Das Zylinderschloss ET08-EVZL, dient der Sicherheit, soll den unbefugten Zutritt ausschließen und den Zutritt der Wiener Netze GmbH sicherstellen. Dies ist für alle anderen allgemein zugänglichen Sicherungskästen, Zählerkästen und Zählerräume auszuführen. Alternativ kann auch noch die K013 Sperre verwendet werden.“

Private Zusatzsperren sind nicht gestattet!
(TAB Wiener Netze, Jänner 2020, 3.1.1. Sperren)

„Der Verschluss des WMF hat im Zählerteil mit einem Zylinderschloss ET08-EVZL und im Wandlerenteil mit einem Zylinderschloss der Wiener Netze GmbH zu erfolgen.“
(TAB Wiener Netze, Jänner 2020, 3.1.7.1.2. Niederspannungs-Wandler-Verrechnungsmesseinrichtung)

BENÖTIGTES MATERIAL UND BEZUGSQUELLEN

ELSTA-Mosdorfer Produkte werden bis auf Weiteres mit Sperre 61005 ausgeliefert.

Ab Mitte Juli 2020 werden die Verteiler zusätzlich mit allen notwendigen Bauteilen zum nachträglichen Umbau auf ET08-EVZL ausgeliefert. Es ist nur noch die Sperre beim KFE zu beziehen.

Für Produkte mit Produktionsdatum vor Mitte Juli 2020 ist für den Umbau auf ET08-EVZL ein zusätzlicher Umbausatz notwendig.

Für den Umbau von Verteilern mit Produktionsdatum vor 2011 bitte um Rücksprache ihrem ELSTA-Ansprechpartner (Artikelnummer und FA-Nummer bereithalten - siehe Typenschild).

Produktgruppe	Sperre ET08-EVZL	Sperre K013 (nur in Ausnahmefällen)	Umbausatz für Verteilertür (ohne Sperre, ohne Spermasen)
VSTV, VSK, ZV/ZVR, FHZS / KHZS UPR	BMZ MB23 ET08-EVZL (KFE Art.Nr.: 710,00 EVZL)	BMZ MB23 K013 (ELSTA Art.Nr.: 34169)	Nachrüstsatz (ELSTA Art.Nr.: 4493128)
HVSK	BMZ MB23 ET08-EVZL (KFE Art.Nr.: 710,00 EVZL)	BMZ MB23 K013 (ELSTA Art.Nr.: 34169)	Nachrüstsatz (ELSTA Art.Nr.: 4493130)
FHZS(G), KHZS(G), AP-Standverteiler	EHZ ET08-EVZL (KFE Art.Nr.: 716,32 EVZL)	EHZ K013 (ELSTA Art.Nr.: 34173)	-
WMF Messwandler (Zählerteil)	EHZ ET08-EVZL (KFE Art.Nr.: 716,32 EVZL)	-	-
Bezugsquelle	Kuratorium für Elektrotechnik (KFE) Rautenweg 15 1220 Wien Tel.: +43 1 713 54 68 Mail: office@kfe.at www.kfe.at	ELSTA Mosdorfer GmbH Bahnstraße 29 8430 Kaindorf/Sulm Tel.: +43 3452 71660-0 Mail: office@elsta.com www.elsta.com	

MOHS050, Rev.02, 07/2020 1 / 1

