

HSK Cu 3x100LT ÜA(3+1)C 451

HS462803

Hauptsicherungskasten HSK entsprechend den TAB der Wiener Netze.

GEHÄUSE

- Polyester GFK 450/450/165

TÜR & SPERRE

- Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre

AUFBAU / AUSSTATTUNG


- Cu-Schienensystem 5-polig inkl. N/PE-Schiene, bestückt mit NH-Schaltgeräten
- Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Außentüre mit Sichtfenster
- Berührungsschutzabdeckung

ANSCHLUSS

- Zugang auf Cu unten M8 max. 70 mm²
- Abgang NH-Leistentrenner oben direkt max. 25 mm² (35 mm²)

MAXIMALBESTÜCKUNG

- 3x NH-Leistentrenner Gr.000



Symbolbild

Hinweise

- Nur bei Maßeinschränkungen verwenden!
- Eingeschränkte Abgangsbemessungsströme!

Merkmale

| EIGENSCHAFTEN | | |
|-----------------------------|---|---|
| Variante | Besonderheit: | nur bei Maßeinschränkung verwenden |
| Bestückung | Abgänge NH 000: Überspannungsableiter Type: | 3x NH-Leistentrenner Gr. 000 3+1(C) |
| Aufstellung | Montageart: Aufstellungsort: | Unterputz Freiluft, Innenraum |
| Schutz | Schutzart außen: Schutzklasse: | IP43 II |
| Konstruktive Daten | Außenfarbe RAL: Nettogewicht: Produktmaß Breite: Produktmaß Höhe: Produktmaß Tiefe: | RAL 7032 13.6 kg 450 mm 450 mm 165 mm |
| Elektrische Bemessungswerte | Bemessungsstrom I _n : Bemessungsstrom eines Stromkreises I _{NC} : | 90 A 60 A |

Allgemeine Daten

| BESTELLDATA | |
|----------------------|--|
| Artikelnummer: | HS462803 |
| ERP-Benennung: | HSK Cu 3x100LT ÜA(3+1)C 451 |
| Produktgruppe: | Wiener Netze Hauptsicherungskästen HSK UP-AP |
| GTIN: | 9008507066025 |
| Zolltarifnummer: | 85371098 |
| Basismengeneinheit: | STÜCK |
| Verteilerguppe: | Hauptsicherungskasten |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Bestelleinheit: | STÜCK |
| Preisbezugsmenge: | 1 |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Objekt Version: | 0 |

| NORMEN UND RICHTLINIEN | |
|------------------------|---------------|
| Produktnorm: | IEC 61439-2 |
| RoHS Richtlinie: | (EU) 2015/863 |
| RoHS-konform: | ja |
| REACH-Verordnung: | 1907/2006 |
| REACH-SVHC enthalten: | nein |
| REACH Datum: | 20.02.2023 |

| KLASSIFIKATION | |
|----------------|----------|
| ETIM-6.0: | EC000268 |
| ETIM-7.0: | EC000268 |
| ETIM-8.0: | EC000268 |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns:
Tel. +43 3452 71660-0, office@elsta.com